



平成 24 年 10 月 1 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 日 本 触 媒  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 池 田 全 徳  
(コード番号 4114 東証・大証 各第 1 部)  
問 合 せ 先 総 務 部 長 和 田 輝 久  
(TEL 06-6223-9111)

## 姫路製造所における爆発・火災事故について（お詫び）

9 月 29 日（土）14 時 40 分頃、弊社姫路製造所にて発生しました爆発・火災事故につきまして、お亡くなりになられた方のご冥福をお祈り申し上げ、ご遺族に対し心よりお悔やみ申し上げますとともに、負傷された方、近隣住民の皆様、関係各位に多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

9 月 30 日（日）22 時現在で判明しております内容は、下記のとおりです。

なお、今後、事故内容の詳細等が判明次第、都度お知らせ致します。

### 1、発生場所

兵庫県姫路市網干区興浜字西沖 992-1  
株式会社日本触媒 姫路製造所 アクリル酸タンク

### 2、発生日時

9 月 29 日（土）14 時 40 分頃

### 3、発生経緯

9 月 29 日（土）13 時頃 アクリル酸中間タンクで白煙を確認  
14 時 40 分頃 当該タンク爆発・炎上  
22 時 52 分頃 現地の消防より弊社現地本部へ火勢鎮圧の連絡  
9 月 30 日（日）15 時 30 分 現地の消防より弊社現地本部へ鎮火の連絡

### 4、被害状況（現段階）

#### ・人的被害

死亡： 1 名（網干消防署）

負傷者： 調査中

#### ・物的被害

調査中

### 5、構外への影響

現時点で、有害物質の製造所構外への遺漏はありません。

### 6、操業状況

当該製造所内の全プラントの操業を停止しております。

7、製品供給への影響  
現段階では不明です。

8、原因と対策

関係ご当局の調査中ではありますが、弊社におきましても、事故対策本部を設置し、事故原因調査等を全力で進めてまいります。

また、事故原因が判明次第、適切な対策を実施する予定です。

以 上